

Показатели качества горячей воды на выходе из источника
перед поступлением в разводящую сеть
(ЦТП-3 ул. Войкова, 8 за 2017 г.)

№ п/п	Определяемый показатель	Ед. измерения	Среднегодовое значение
1	Legionella pneumophila	КОЕ/л	Не обнаружено
2	Цветность	град.	3,56
3	Мутность	ЕМФ	0,6
4	Запах	балл	1,5
5	рН	-	не проводилось
7	Железо (общее)	мг/дм ³	0,1
8	Алюминий	мг/дм ³	0,04
9	Марганец	мг/дм ³	не проводилось
10	Цинк	мг/дм ³	0,026
11	ОКБ (общие колиформные бактерии)	КОЕ в 100 мл	0
12	ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии)	КОЕ в 100 мл	0
13	ОМЧ (Общая микробная численность)	КОЕ в 1 см ³	0
14	ССРК (Споры сульфитредуцирующих бактерий)	КОЕ в 20 мл	0
15	Сероводород	мг/дм ³	0,002
16	Никель	мг/дм ³	0,003
17	Селен	мг/дм ³	не проводилось
18	Мышьяк	мг/дм ³	не проводилось
19	Бериллий	мг/дм ³	не проводилось
20	Молибден	мг/дм ³	не проводилось
21	Свинец	мг/дм ³	не проводилось
22	Фенолы летучие (фенольный индекс)	мг/дм ³	не проводилось
23	Ртуть	мг/дм ³	не проводилось
24	Кадмий	мг/дм ³	не проводилось
25	Кобальт	мг/дм ³	не проводилось
26	Температура	Град.	68,9

И.о. директора

ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС»

должность

подпись

Смирнов К.В.

фамилия И.О.

вед. инженер ПТО:

должность

подпись

Барбашина И.Г.

фамилия И.О.

Показатели качества горячей воды на выходе из источника
перед поступлением в разводящую сеть
(ЦТП-3 ул. Войкова, 8 за 6 месяцев 2018 г.)

№ п/п	Определяемый показатель	Ед. измерения	Среднегодовое значение
1	Legionella pneumophila	КОЕ/л	не проводилось
2	Цветность	град.	не проводилось
3	Мутность	ЕМФ	не проводилось
4	Запах	балл	не проводилось
5	рН	-	не проводилось
7	Железо (общее)	мг/дм ³	0,15
8	Алюминий	мг/дм ³	0,047
9	Марганец	мг/дм ³	не проводилось
10	Цинк	мг/дм ³	0,048
11	ОКБ (общие колиформные бактерии)	КОЕ в 100 мл	0
12	ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии)	КОЕ в 100 мл	0
13	ОМЧ (Общая микробная численность)	КОЕ в 1 см ³	0
14	ССРК (Споры сульфитредуцирующих бактерий)	КОЕ в 20 мл	0
15	Сероводород	мг/дм ³	0,002
16	Никель	мг/дм ³	0,002
17	Селен	мг/дм ³	не проводилось
18	Мышьяк	мг/дм ³	не проводилось
19	Бериллий	мг/дм ³	не проводилось
20	Молибден	мг/дм ³	не проводилось
21	Свинец	мг/дм ³	не проводилось
22	Фенолы летучие (фенольный индекс)	мг/дм ³	не проводилось
23	Ртуть	мг/дм ³	не проводилось
24	Кадмий	мг/дм ³	не проводилось
25	Кобальт	мг/дм ³	не проводилось
26	Температура	Град.	69,3

И.о. директора

ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС»

должность



подпись

Смирнов К.В.

фамилия И.О.

вед. инженер ПТО:

должность



подпись


Барбашина И.Г.

фамилия И.О.


Показатели качества горячей воды на выходе из источника
перед поступлением в разводящую сеть
(мкр. «Южный» за 2017 г.)

№ п/п	Определяемый показатель	Ед. измерения	Среднегодовое значение
1	Legionella pneumophila	КОЕ/л	1,4*10 ⁴
2	Цветность	град.	4,91
3	Мутность	ЕМФ	0,68
4	Запах	балл	1,17
5	рН	-	не проводилось
7	Железо (общее)	мг/дм ³	0,11
8	Алюминий	мг/дм ³	0,04
9	Марганец	мг/дм ³	не проводилось
10	Цинк	мг/дм ³	0,18
11	ОКБ (общие колиформные бактерии)	КОЕ в 100 мл	0
12	ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии)	КОЕ в 100 мл	0
13	ОМЧ (Общая микробная численность)	КОЕ в 1 см ³	0
14	ССРК (Споры сульфитредуцирующих бактерий)	КОЕ в 20 мл	0
15	Сероводород	мг/дм ³	0,002
16	Никель	мг/дм ³	0,003
17	Селен	мг/дм ³	не проводилось
18	Мышьяк	мг/дм ³	не проводилось
19	Бериллий	мг/дм ³	не проводилось
20	Молибден	мг/дм ³	не проводилось
21	Свинец	мг/дм ³	не проводилось
22	Фенолы летучие (фенольный индекс)	мг/дм ³	не проводилось
23	Ртуть	мг/дм ³	не проводилось
24	Кадмий	мг/дм ³	не проводилось
25	Кобальт	мг/дм ³	не проводилось
26	Температура	Град.	68,7

И.о. директора
ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС»
должность


подпись Смирнов К.В.
фамилия И.О.


вед. инженер ПТО:
должность


подпись Барбашина И.Г.
фамилия И.О.


Показатели качества горячей воды на выходе из источника
перед поступлением в разводящую сеть
(мкр. «Южный» за 6 месяцев 2018 г.)

№ п/п	Определяемый показатель	Ед. измерения	Среднегодовое значение
1	Legionella pneumophila	КОЕ/л	не проводилось
2	Цветность	град.	не проводилось
3	Мутность	ЕМФ	не проводилось
4	Запах	балл	не проводилось
5	рН	-	не проводилось
7	Железо (общее)	мг/дм ³	0,13
8	Алюминий	мг/дм ³	0,04
9	Марганец	мг/дм ³	не проводилось
10	Цинк	мг/дм ³	0,32
11	ОКБ (общие колиформные бактерии)	КОЕ в 100 мл	0
12	ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии)	КОЕ в 100 мл	0
13	ОМЧ (Общая микробная численность)	КОЕ в 1 см ³	0
14	ССРК (Споры сульфитредуцирующих бактерий)	КОЕ в 20 мл	0
15	Сероводород	мг/дм ³	0,002
16	Никель	мг/дм ³	0,003
17	Селен	мг/дм ³	не проводилось
18	Мышьяк	мг/дм ³	не проводилось
19	Бериллий	мг/дм ³	не проводилось
20	Молибден	мг/дм ³	не проводилось
21	Свинец	мг/дм ³	не проводилось
22	Фенолы летучие (фенольный индекс)	мг/дм ³	не проводилось
23	Ртуть	мг/дм ³	не проводилось
24	Кадмий	мг/дм ³	не проводилось
25	Кобальт	мг/дм ³	не проводилось
26	Температура	Град.	67,8

И.о. директора
ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС»
должность


подпись Смирнов К.В.
фамилия И.О.

вед. инженер ПТО:
должность


подпись Барбашина И.Г.
фамилия И.О.