

**Общество с ограниченной ответственностью
«Перспектива+»**

ООО «Перспектива+»

623702, Свердловская область, г. Березовский, ул. Шиловская, д.13 оф.2
ИНН 6678003000 КПП 667801001 ОГРН 1116678002957
Тел/факс: (3439) 349360, 399393 e-mail: stroikomku@yandex.ru

Исх. № 151
от «15» марта 2019 г.

Заместителю начальника МКУ «УКС»
г.Каменск-Уральский С.В.Гайбель

Уважаемый Сергей Викторович !

Направляем Вам технические условия на разработку проектной документации по объекту:
«Строительство ул.Кутузова на участке от ул.Каменская до ул.Маршала Жукова г.Каменск-
Уральский» .

Директор



Е.А. Устьянцева

**Общество с ограниченной ответственностью
«Перспектива+»**

ООО «Перспектива+»

623702, Свердловская область, г. Березовский, ул. Шиловская, д.13 оф.2
ИНН 6678003000 КПП 667801001 ОГРН 1116678002957
Тел/факс: (3439) 349360, 399393 e-mail: stroikomku@yandex.ru

Исх. № 149
от «14» марта 2019 г.

Заместителю начальника
МКУ «УКС» г. Каменск-Уральский
С.В. Гайбелю

Уважаемый Сергей Викторович!

На Ваш запрос исх.№156 от 08.02.19 г. сообщаем, что в направленном плане сеть напорной канализации (указан собственник ООО «ТГК Стройком») считается недействующей. В 2015 году был реализован проект «Вынос напорного коллектора хоз. фекальной канализации в микрорайонах III и VII жилого района «Южный» г. Каменск-Уральский (ш. 020.13-2013, с изм.1 от 02.2014). В настоящее время в границы проектирования ул. Кутузова попадает сеть напорной канализации, состоящей из двух напорных трубопроводов бытовой канализации 2 диам.200мм, проходящей по ул. Каменская (прилагаю исполнительную съёмку). Глубина заложения труб не менее 3,5 м. Владелец данной сети является ООО «Перспектива+» на праве аренды...

При разработке проектной документации по объекту: «Строительство ул.Кутузова на участке от ул.Каменская до ул. Маршала Жукова г.Каменск-Уральский» необходимо:

1) Руководствоваться СП 32.133330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80* (с Изменением №1), СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другой действующей нормативно-технической документацией.

2) Фактические отметки существующих сетей канализации уточнить в ходе инженерно-геодезических изысканий.

3) В случае устройства колодца на проезжей части предусмотреть плиты перекрытия ПД-10.6 или ПД-ЛТ; люки плавающего типа с двойной крышкой, шарнирным креплением и запорным механизмом.

4) Проектом предусмотреть замену люков, горловин и плит перекрытия (при необходимости) на колодцах, попадающих в границы работ с поднятием (опусканием) до проектных отметок.

5) Предусмотреть демонтаж недействующей сети 2 ст. 150 в границах «красных линий».

6) Обеспечить расстояние в плане от опор освещения до сетей канализации не менее 1.0 м.

Приложение: 1. Договор аренды.

2. Исполнительная съёмка на сеть КНС по ул. Каменская.

Директор ООО «Перспектива+»



Е.А. Устьянцева

[illegible]