



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
«ТЕПЛОКОМПЛЕКС»

ул. Мичурина, д. 2в, г. Каменск-Уральский, Россия, 623418
Телефон/факс: +7(3439) 37-98-28
e-mail: uk@teplokompleks.ru.com

Начальнику МКУ «УКС»
Палагнюку И. В.

15.03.2019 года № 311

на № 401 от 05.03.2019 года

Технические условия №10ТС/2019
на разработку проектной документации по объекту: «Строительство ул. Кутузова
на участке от улицы Каменской до улицы Маршала Жукова»

Разработать проект на замену плит перекрытия теплофикационных каналов участков ранее проложенных тепловых сетей с заменой трубопроводов в зонах замены перекрытия:

- участок коллектора «Трансфер» $2\varnothing 500\text{мм}$ от (•)1 до (•)2 (длина трассы $L \approx 30\text{м}$, предполагаемое сечение канала $\approx 2000 \times 900\text{мм}$) под дорожным полотном ул. Кутузова, существующие плиты перекрытия канала поменять на плиты с расчётной нагрузкой 15т/м^2 ;
- участок квартального трубопровода $2\varnothing 250\text{мм}$ от (•)3 до (•)4 (длина трассы $L \approx 22\text{м}$, предполагаемое сечение канала $\approx 1200 \times 600\text{мм}$) под дорожным полотном ул. Кутузова поменять плиты перекрытия канала на плиты с расчётной нагрузкой 15т/м^2 ;
- участки квартального трубопровода $2\varnothing 250\text{мм}$ от (•)5 до (•)6 и от (•)7 до (•)8 (длина трассы по $L \approx 9\text{м}$, предполагаемое сечение канала $\approx 1200 \times 600\text{мм}$) под дорожным полотном въездов во дворы поменять плиты перекрытия канала на плиты с расчётной нагрузкой 8т/м^2 .

Размеры каналов уточнить при монтаже.

Исходные данные для проектирования тепловой сети:

Теплоноситель – вода с параметрами:

- температура $105/70^\circ\text{C}$, $P_{\text{раб}} = 1,0\text{ МПа}$.

Проект на замену трубопроводов тепловой сети, монтаж плит перекрытия каналов и укладку дорожного полотна над каналами тепловых сетей выполнить в соответствии с действующим СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

Проект согласовать с ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС».

Приложение:

1. Выкопировка из генплана – 2 листа

Директор

Г. Н. Виноградов

Исп.: Н. Ю. Обухова, тел.: +7 (3439) 37-98-28 (доб. 141)

