

На № от 04.04.2019 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ

- 1.Заказчик *Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»*
- 2.Наименование проектируемого объекта и его адрес:
«Строительство ул.Кутузова на участке от ул.Каменской до Маршала Жукова»
- 3.Максимальная нагрузка для хоз-бытовых нужд объекта в возможных точках подключения:
а) **42,6 л/с**

Переустройство(вынос) водопровода по ул.Кутузова на участке от ул.Каменской до Маршала Жукова возможно подключением к городской сети Ду 400, Ду 300 по ул.Кутузова на участке от колодца ВК-10 до т.«А»

- 4.Источники водоснабжения городского водопровода:
а) Нижне – Сысертское водохранилище;
б) Северо – Мазулинский водозабор.
- 5.Подтверждение местной СЭС о возможности использования воды для питьевых целей:
а) № 66.01.31.000.Т.002583.07.11 от 25.07.2011 г.;
б) № 66.01.31.000.М.001148.08.14 от 06.08.2014 г.

6. Действующий напор воды в точке подключения **≈ 28,0 м**

7. Технические условия действительны 3 года. По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.

8. Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) к централизованным сетям водоснабжения доступна на официальном сайте АО «Водоканал КУ».

Подпись  Зам.ген. директора АО «Водоканал КУ» А.М.Клоков
должность и фамилия лица, ответственного
за выдачу технических условий

Место печати

Начальник ПТО

Начальник службы водоснабжения

Л.А.Виноградова

Н.В.Кудряшов

ПОЛУЧЕНО

16 АПР 2019

«16» апреля 2019 г.

