

040319 № 01-14/14-03/4-574  
на № 157 от 08.02.2019 г.

Заместителю начальника  
МКУ «Управление капитального  
строительства»  
С.В. Гайбелю

ул. Суворова, д. 25,  
г. Каменск-Уральский, 623426

О технических условиях

Уважаемый Сергей Викторович!

На Ваше обращение о выдаче технических условий на разработку проектной документации по объекту «Строительство ул. Кутузова на участке от ул. Каменской до ул. Маршала Жукова г. Каменск-Уральский» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, ул. Маршала Жукова, сообщая требования для разработки проектной документации:

- в разрабатываемой проектной документации предусмотреть защиту 2 КЛ 10 кВ ф. Золотое Время 1 и 2 (ААБл-10 3×240) в местах пересечения с проектируемой автодорогой;
- проектная документация должна соответствовать Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87;
- для защиты существующих КЛ 10 кВ в месте пересечения с проектируемой дорогой предусмотреть перекладку КЛ в не проходной кабельный тоннель, выполненный ж/б лотками, марку лотка определить проектом;
- в месте пересечения обеспечить укладку КЛ на глубину не менее 1 м;
- проектирование переустройства электрических сетей выполнять по типовым проектам с привязкой к конкретным условиям и в соответствии с ПУЭ (7-ое издание) и другими нормативно-техническими документами;
- проектную документацию оформить и согласовать в установленном порядке с АО «Облкоммунэнерго», со всеми заинтересованными организациями и иными лицами (землепользователи, владельцы инженерных коммуникаций и др.);

Разработанную проектную документацию направить на согласование в адрес АО «Облкоммунэнерго» в 2-х экземплярах и в электронном виде на электронную почту [RHomayakov@okenergo.com](mailto:RHomayakov@okenergo.com).

Заместитель главного инженера  
по электротехнической части



В.Л. Шептаев