

ПОЛУЧЕНО

13 MAR 2019

12/6

№ 1 от 04.03.19 г.

на № 158 от 08.02.19 г.

МКУ "Управление капитального строительства"

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**  
**на вынос воздушной линии электропередач 10 кВ**  
**из зоны выполнения работ на объекте:**  
**«Строительство ул. Кутузова на участке от ул. Каменской**  
**до ул. Маршала Жукова, г. Каменск-Уральский»**

1. Получить Приказ ОМС «Комитет по управлению имуществом города Каменска-Уральского» на использование земель в целях выноса сетей электроснабжения.
2. Вынос сетей электроснабжения выполнить на основании проекта. Проектом предусмотреть:
  - 2.1. Вынос ВЛ-10 кВ из зоны строительства выполнить кабелем из сшитого полиэтилена марки АПвПУ-10 сечением не менее 50 мм.кв.
  - 2.2. Проект выноса сетей электроснабжения из зоны выполнения работ представить на согласование собственнику «Торговый ряд Центральный» и в Производственное отделение Восточные электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго».
3. Получить разрешение на производство земляных работ
4. Перед производством земляных работ в охранной зоне ВЛ-10 кВ вызвать представителя собственника «Торговый ряд Центральный».
5. Выполнить топографическую съемку.
6. Выполнить тех. паспорт.
7. Передать техническую документацию собственнику «Торговый ряд Центральный».

Приложение:

1. План размещения ЗУ с нанесенной ВЛ-10 кВ – 1экз. на 1-ом листе.

Собственник «Торговый ряд Центральный»

М.С. Голиков



