



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СИНАРСКАЯ ТЭЦ

ул. Заводской проезд, 1 г. Каменск- Уральский,
Свердловская область, Россия, 623400
Тел./факс: +7(3439) 36 35 34
E-mail: tecsinara@sintz.ru
www.tecsinara.ru, www.tmk-group.com

31.10.2022 № 2290

На № 1003 от 25.10.2022

Начальнику отраслевого органа
Администрации городского округа
по городскому хозяйству
В.Ю. Плаксину

В ответ на Ваше письмо от 25.10.2022г. №1003 «О предоставлении информации» направляю Вам сведения о показателях качества горячей воды на выходе из источника перед поступлением в разводящую сеть за 9 месяцев 2022 года.

Приложение:

Показатели качества горячей воды на выходе из источника перед поступлением в разводящую сеть за 9 месяцев 2022 года – в 1 экз., на 1 л.

Генеральный директор

Н.Г. Руднов

Показатели качества горячей воды на выходе из источника
перед поступлением в разводящую сеть
за 9 месяцев 2022 года

№ п/п	Определяемый показатель	Ед. измерения	Среднегодовое значение
1	Legionella pneumophila	КОЕ/л	не обнаружено
2	Цветность	град.	14,30
3	Мутность	ЕМФ	менее 1,0
4	Запах	балл	0,60
5	рН	-	8,57
6	Железо (общее)	мг/дм ³	менее 0,05
7	Алюминий	мг/дм ³	менее 0,04
8	Марганец	мг/дм ³	менее 0,01
9	Цинк	мг/дм ³	менее 0,04
10	ОКБ (общие колиформные бактерии)	КОЕ в 100 мл	не обнаружено
11	ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии)	КОЕ в 100 мл	не обнаружено
12	ОМЧ (Общая микробная численность)	КОЕ в 1 см ³	0 КОЕ в 1 см ³
13	ССРК (Споры сульфитредуцирующих бактерий)	КОЕ в 20 мл	не обнаружено
14	Сероводород	мг/дм ³	менее 0,002
15	Никель	мг/дм ³	0,0016
16	Селен	мг/дм ³	менее 0,002
17	Мышьяк	мг/дм ³	менее 0,005
18	Бериллий	мг/дм ³	менее 0,0001
19	Молибден	мг/дм ³	менее 0,001
20	Свинец	мг/дм ³	менее 0,001
21	Фенолы летучие (фенольный индекс)	мг/дм ³	менее 0,002
22	Ртуть	мг/дм ³	менее 0,0001
23	Кадмий	мг/дм ³	менее 0,0001
24	Кобальт	мг/дм ³	менее 0,1
25	Температура	Град.С	70,89

Генеральный директор
АО «Синарская ТЭЦ»
Должность


Подпись

Руднов Н.Г.
Фамилия И.О.

Начальник производственной
лаборатории АО «Синарская ТЭЦ»
Должность


Подпись

Рейхман О.И.
Фамилия И.О.