

**Показатели качества горячей воды на выходе из источника**  
**перед поступлением в разводящую сеть**  
**за 2024 год**

№ п/п	Определяемый показатель	Ед. измерения	Среднегодовое значение
1	Legionella pneumophila	КОЕ/л	не обнаружено
2	Цветность	град.	20,0
3	Мутность	ЕМФ	менее 1,0
4	Запах	балл	0,73
5	рН	-	8,58
6	Железо (общее)	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,05
7	Алюминий	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,04
8	Марганец	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,01
9	Цинк	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,04
10	ОКБ (общие колиформные бактерии)	КОЕ в 100 мл	не обнаружено
11	ОМЧ (Общая микробная численность)	КОЕ в 1 см <sup>3</sup>	не обнаружено
12	ССРК (Споры сульфитредуцирующих бактерий)	КОЕ в 20 мл	не обнаружено
13	E.coli	КОЕ в 100 см <sup>3</sup>	не обнаружено
14	Энтерококки	КОЕ в 100 см <sup>3</sup>	не обнаружено
15	Сероводород	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,002
16	Никель	мг/дм <sup>3</sup>	0,0024
17	Селен	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,002
18	Мышьяк	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,005
19	Бериллий	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,0001
20	Молибден	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,001
21	Свинец	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,001
22	Ртуть	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,0001
23	Кадмий	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,0001
24	Кобальт	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,1
25	Температура	Град.	68,4

Генеральный директор  
АО «Синарская ТЭЦ»

Должность

Подпись

Руднов Н.Г.  
Фамилия И.О.

Начальник производственной  
лаборатории АО «Синарская ТЭЦ»

Должность

Подпись

Рейхман О.И.  
Фамилия И.О.