

**Общество с ограниченной ответственностью**

**«ТеплоТранс»**

623400, РОССИЯ, Свердловская область, г. Каменск - Уральский,  
ул.Лермонтова, 74, помещение теплопункт, тел. (3439)530010  
ИНН 6612049892/661201001 ОГРН 1169658074145  
р/счет 40702810662370000364 в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»  
БИК 046577795 кор. Счет 30101810900000000795  
E-mail- [murzinvn@bk.ru](mailto:murzinvn@bk.ru)

**Замечания к схеме теплоснабжения**

1. Табл. 4 Включить котел наружного размещения НК-500 кол-во 1шт год ввода 2024г
2. Таб. 21 прибор учета воды ,счетчик Экомер-100 фхи зав. № 24023379 поверка 2031г
- 3.Табл. 33 Qот +вен Qгвс Всего  
2.7 0.52 3.32
4. Табл. 38 3.22 2.7 0.52
5. Табл. 44 добавить в эту табл. Наши котельные. Данные мы вам отправили 19.05.26
6. Табл. 63 Присоед.договорная нагрузка 27год резерв/дефицит тепловой мощ.  
3.22 3.22 0
7. Стр.173 Исключить дефицит по договорной тепловой нагрузки 3.334Гкал/ч на ул.  
Лермонтова 74
8. стр.177и стр.186 Какую котельную хотят строить на Олимпийке/

Директор



Мурзин В.Н.