



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Свердловской области

Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Свердловской
области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и
Богдановичском районах
(Каменск-Уральский отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области)

623418, Свердловская область,
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 97
тел.: (3439) 37-09-90, факс (3439) 37-03-90
e-mail: mail_05@66.rosпотребнадзор.ru
<http://www.66.rosпотребнадзор.ru>
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 667008367/667001001

Исх. № 66-05-15/9- 0603 -2026
от «13» августа 2026 г.

О результатах контроля качества питьевой воды

По запросу от 13.08.2026г. № 4662 Каменск-Уральский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области направляет в Ваш адрес сведения о результатах исследований проб питьевой воды, отобранных в рамках социально-гигиенического мониторинга в точке контроля - водоразборная колонка г. Каменск-Уральский, ул. Средний проезд, 25 за период с 04.08.2026 по 13.08.2026г. Отбор проб в указанной точке начат 04.08.2026г.

В иных точках, расположенных приблизительно к ЦТП-6, ул. Западная, 8а отбор проб не проводился.

Начальник
Каменск-Уральского отдела
Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области

Первому заместителю главы
Каменск-Уральского городского округа
В.В. Горенкову

623400, Свердловская область,
г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 32
e-mail: glava@admnet.kamensktel.ru

А.Р. Шемякина

Администрация Каменск-Уральского
городского округа
17.08.2026
Вх № 6758

Дата отбора	Органолептические			Санитарно-химические							Микробиологические					Вирусологические				
	Запах баллы	Цветность по коалину	Мутно	Алюминий	Железо	Марганец	Нитраты	Нитриты	Перм. окисляемость	ОКБ	E.coli	Колифаги	ОМЧ	Энтерококки	РНК норовируса (указать тип)	РНК астровируса	РНК ротавируса	РНК энтеровируса		
ПДК	2	20	1,5	0,2	0,3	0,1	45	3	5	отс.	отс.	отс.	50	отс.	отс.	отс.	отс.	отс.		
04.08.2026	1	4	5	0,03	0,14	0,05	0,7	0,2	6,8	1,3	1,3	отс.	0	отс.	отс.	отс.	отс.	отс.		
05.08.2026	2	4	1	0,02	0,1	0,05	0,1	0,003	8,3	отс.	отс.	отс.	0	отс.	отс.	отс.	отс.	отс.		
06.08.2026	1	3	1	0,04	0,1	0,27	1,2	0,003	9,6	5,3	отс.	отс.	0	отс.	отс.	отс.	отс.	отс.		
07.08.2026	1	2	1	0,03	0,1	0,05	0,6	0,003	8,3	отс.	отс.	отс.	0	отс.	отс.	отс.	отс.	отс.		
08.08.2026	1	4	1	0,04	0,1	0,05	0,8	0,003	7,5	отс.	отс.	отс.	0	отс.	отс.	отс.	отс.	отс.		
09.08.2026	1	7	1	0,01	0,1	0,05	0,7	0,003	13,6	отс.	отс.	отс.	0	отс.						
10.08.2026	1	1	1	0,02	0,1	0,1	2,8	0,003	8,3	отс.	отс.	отс.	0	отс.	отс.	отс.	отс.	отс.		
11.08.2026	1	3	1	0,03	0,1	0,05	1,1	0,003	7,5	отс.	отс.	отс.	0	отс.	отс.	отс.	отс.	отс.		
12.08.2026	1	5	1	0,04	0,1	0,05	0,8	0,003	14,8	отс.	отс.	в работе	0	в работе	отс.	отс.	отс.	отс.		
13.08.2026	1	6	1	0,04	0,1	0,05	1,3	0,003	6,7	в работе	в работе	в работе	в работе	в работе	отс.	отс.	отс.	отс.		